



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	003657-TSE-12/06
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	11.10.2015
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	09.05.2025
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	GÜNSAN ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	OSMANGAZİ MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. NO:29 SANCAKTEPE İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	Delixi Electric (Wuhu) LTD
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	DELİXİ ELECTRIC (WUHU) LTD WUHU MACHINERY INDUSTRIAL PARK, WUHU CITY, ANHUI PROVINCE, CHINA 241100 - / ÇİN
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	003657-TSE-12/05
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	unsan şekil
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS 5018-1 EN 60898-1 / 27.09.2005 -- TS 5018-1 EN 60898-1/A11 / 09.03.2006 -- TS EN 60898-1/A13 / 12.06.2013 -- TS 5018-1 EN 60898-1/A12 / 09.11.2010

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

DEVRE KESİCİ (OTOMATİK SİGORTA)
MODEL: OS
ANMA GERİLİMİ: 230/400 V., 400 V.
KUTUP SAYISI: 1 KUTUP, 2 KUTUP, 3 KUTUP, 4 KUTUP
ANİ AÇMA AKIM TİPİ: B, C, D TİPİ
ANMA AKIMLARI: 1A, 2A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A
KISA DEVRE KAPASİTESİ: 10kA

DEVRE KESİCİ (OTOMATİK SİGORTA)
MODEL: OS
ANMA GERİLİMİ: 230/400 V., 400 V.

e-imzalı/e-signed

07.05.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
HİLAL DURUKAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜR V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopyası ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necalibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necalibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA - Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya-or TSE veya-or T S E

(003657-TSE-12/06nolu belge devamı) : GÜNSAN ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS 5018-1 EN 60898-1 / 27.09.2005 -- TS 5018-1 EN 60898
-1/A11 / 09.03.2006 -- TS EN 60898-1/A13 / 12.06.2013 -- TS 5018-1 EN 60898-1/A12 / 09.11.2010

KUTUP SAYISI: 1 KUTUP,2 KUTUP, 3 KUTUP,4 KUTUP
ANİ AÇMA AKIM TİPİ: B,C,D TİPİ
ANMA AKIMLARI: 1A,2A,3A,4A,5A,6A,8A,10A,13A,15A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A
KISA DEVRE KAPASİTESİ: 3kA-4,5kA

DEVRE KESİCİ (OTOMATİK SİGORTA)
MODEL: OS
ANMA GERİLİMİ: 230/400 V., 400 V.
KUTUP SAYISI: 1 KUTUP,2 KUTUP, 3 KUTUP,4 KUTUP
ANİ AÇMA AKIM TİPİ: B,C,D TİPİ
ANMA AKIMLARI: 1A,2A,3A,4A,5A,6A,8A,10A,13A,15A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A
KISA DEVRE KAPASİTESİ: 4,5kA(50A-63A) 6kA(1A,2A,3A,4A,5A,6A,8A,10A,13A,15A,16A,20A,25A,32A,40A)

DEVRE KESİCİ (OTOMATİK SİGORTA)
MODEL: OS3
ANMA GERİLİMİ: 230/400 V., 400 V.
KUTUP SAYISI: 1 KUTUP,2 KUTUP, 3 KUTUP,4 KUTUP
ANİ AÇMA AKIM TİPİ: B,C TİPİ
ANMA AKIMLARI: 1A,2A,3A,4A,5A,6A,8A,10A,13A,15A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A (OS3 Model C tipi)
ANMA AKIMLARI:6A,8A,10A,13A,15A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A (OS3 Model B tipi)
KISA DEVRE KAPASİTESİ: 3kA-4,5kA

DEVRE KESİCİ (OTOMATİK SİGORTA)
MODEL: OS3
ANMA GERİLİMİ: 230/400 V., 400 V.
KUTUP SAYISI: 1 KUTUP,2 KUTUP, 3 KUTUP,4 KUTUP
ANİ AÇMA AKIM TİPİ: B,C TİPİ
ANMA AKIMLARI: 1A,2A,3A,4A,5A,6A,8A,10A,13A,15A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A (OS3 Model C tipi)
ANMA AKIMLARI:6A,8A,10A,13A,15A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A (OS3 Model B tipi)
KISA DEVRE KAPASİTESİ: 6kA

DEVRE KESİCİ (OTOMATİK SİGORTA)
MODEL: OS 3
ANMA GERİLİMİ: 230/400 V., 400 V.
KUTUP SAYISI: 1 KUTUP,2 KUTUP, 3 KUTUP,4 KUTUP
ANİ AÇMA AKIM TİPİ: B,C,D TİPİ
ANMA AKIMLARI: 1A,2A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A
KISA DEVRE KAPASİTESİ: 10kA

e-imzalı/e-signed

07.05.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
HİLAL DURUKAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜR V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

