



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	003657-TSE-13/04
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	11.10.2015
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	23.02.2021
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	GÜNSAN ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	OSMANGAZI MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. NO:29 SANCaktepe İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	DELIXI ELECTRIC LTD
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	DELİXİ HI-TECH INDUSTRIAL PARK, LIUSHİ, YUEQİNG, ZHEJIANG, 325604, P.R.CHINA Zhejiang / ÇİN
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	003657-TSE-13/03
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	unsan şekil
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 61008-1 / 12.06.2013
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

ARTIK AKIMLA ÇALIŞAN DEVRE KESİCİ

MODEL: KA

ANMA GERİLİMİ (Un) : 230 V-240V, 400 V-415V

KUTUP SAYISI: 2P – 4P

TİP: A VE AC

ÇALIŞMA ARALIĞI : -25°C + 40°C

ANMA ÇALIŞMA AKIMLARI (In) : 10A,16A,20A,25 A,32A,40A,63A

ÇALIŞMA FONKSİYONU: HAT GERİLİMİNDEN BAĞIMSIZ

ANMA ARTIK AKIMLARI (IΔn) : 10mA(SADECE 2P 10A,16A,20A,25A)30 mA,100mA,300 mA,500mA

BEYAN ŞARTLI KISA DEVRE AKIMI: 6000 A

MODEL: KA_x (x kutup sayısı 2 veya 4)

e-*imzalı/e-signed*

06.02.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
HİLAL DURUKAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜR V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



BELGE KAPSAMI (003657-TSE-13/04nolu belge devamı) : GÜNSAN ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61008-1 / 12.06.2013

ANMA GERİLİMİ (Un) : 230 V-240V, 400 V-415V
KUTUP SAYISI: 2P - 4P
TİP: A VE AC
ÇALIŞMA ARALIĞI : -25°C + 40°C
ANMA ÇALIŞMA AKIMLARI (In) : 80A,100A
ÇALIŞMA FONKSİYONU: HAT GERİLİMİNDEN BAĞIMSIZ
ANMA ARTIK AKIMLARI (IΔn) : 30 mA,100mA,300 mA,500mA
BEYAN ŞARTLI KISA DEVRE AKIMI: 6000 A

ARTIK AKIMLA ÇALIŞAN DEVRE KESİCİ
MODEL: KA3
ANMA GERİLİMİ (Un) : 230 V-240V, 400 V-415V
KUTUP SAYISI: 2P - 4P
TİP: A VE AC
ÇALIŞMA ARALIĞI : -25°C + 40°C
ANMA ÇALIŞMA AKIMLARI (In) : 10A,16A,20A,25 A,32A,40A,63A
ÇALIŞMA FONKSİYONU: HAT GERİLİMİNDEN BAĞIMSIZ
ANMA ARTIK AKIMLARI (IΔn) : 30 mA, 300 mA
BEYAN ŞARTLI KISA DEVRE AKIMI: 6000 A

MODEL: KA3x (x kutup sayısı 2 veya 4)
ANMA GERİLİMİ (Un) : 230 V-240V, 400 V-415V
KUTUP SAYISI: 2P - 4P
TİP: A VE AC
ÇALIŞMA ARALIĞI : -25°C + 40°C
ANMA ÇALIŞMA AKIMLARI (In) : 80A,100A
ÇALIŞMA FONKSİYONU: HAT GERİLİMİNDEN BAĞIMSIZ
ANMA ARTIK AKIMLARI (IΔn) : 30 mA, 300 mA
BEYAN ŞARTLI KISA DEVRE AKIMI: 6000 A

e-imzalı/e-signed

06.02.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
HİLAL DURUKAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜR V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tanınmıyabilir, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopyalı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

