



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

| | |
|---|---|
| BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE | 003657-TSE-13/04 |
| BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE | 11.10.2015 |
| BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL | 23.02.2020 |
| BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER | GÜNSAN ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER | OSMANGAZİ MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. NO:29 SANCAKTEPE İSTANBUL/TÜRKİYE |
| ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE | DELİXİ ELECTRIC LTD |
| ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE | DELİXİ HI-TECH INDUSTRIAL PARK, LIUSHI, YUEQING, ZHEJIANG, 325604, P.R.CHINA Zhejiang / ÇİN |
| İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any) | 003657-TSE-13/03 |
| TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK | unsan şekil |
| İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD | TS EN 61008-1 / Artık akımla çalışan devre kesiciler - Ayrılmaz bir bütün hâlinde aşırı akım koruması bulunmayan- Ev ve benzeri yerlerde kullanılan (rccb) - Bölüm 1: Genel kurallar / 12.06.2013 |



BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

ARTIK AKIMLA ÇALIŞAN DEVRE KESİCİ
MODEL: KA
ANMA GERİLİMİ (Un) : 230 V-240V, 400 V-415V
KUTUP SAYISI: 2P – 4P
TİP: A VE AC
ÇALIŞMA ARALIĞI : -25°C + 40°C
ANMA ÇALIŞMA AKIMLARI (In) : 10A,16A,20A,25 A,32A,40A,63A
ÇALIŞMA FONKSİYONU: HAT GERİLİMİNDEN BAĞIMSIZ
ANMA ARTIK AKIMLARI (IΔn) : 10mA(SADECE 2P 10A,16A,20A,25A)30 mA,100mA,300 mA,500mA
BEYAN ŞARTLI KISA DEVRE AKIMI: 6000 A

e-imzalı/e-signed

05.02.2019

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
HÜSEYİN CEMEK
ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.
*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Tel: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/for  veya/for 

BELGE KAPSAMI (003657-TSE-13/04nolu belge devamı) : GÜNSAN ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61008-1 / Artık akımla çalışan devre kesiciler - Ayrılmaz bir bütün hâlinde aşırı akım koruması bulunmayan- Ev ve benzeri yerlerde kullanılan (rccb) - Bölüm 1: Genel kurullar / 12.06.2013

MODEL: KA_x (x kutup sayısı 2 veya 4)
ANMA GERİLİMİ (Un) : 230 V-240V, 400 V-415V
KUTUP SAYISI: 2P - 4P
TİP: A VE AC
ÇALIŞMA ARALIĞI : -25°C + 40°C
ANMA ÇALIŞMA AKIMLARI (In) : 80A,100A
ÇALIŞMA FONKSİYONU: HAT GERİLİMİNDEN BAĞIMSIZ
ANMA ARTIK AKIMLARI (IΔn) : 30 mA,100mA,300 mA,500mA
BEYAN ŞARTLI KISA DEVRE AKIMI: 6000 A

ARTIK AKIMLA ÇALIŞAN DEVRE KESİCİ
MODEL: KA3
ANMA GERİLİMİ (Un) : 230 V-240V, 400 V-415V
KUTUP SAYISI: 2P - 4P
TİP: A VE AC
ÇALIŞMA ARALIĞI : -25°C + 40°C
ANMA ÇALIŞMA AKIMLARI (In) : 10A,16A,20A,25 A,32A,40A,63A
ÇALIŞMA FONKSİYONU: HAT GERİLİMİNDEN BAĞIMSIZ
ANMA ARTIK AKIMLARI (IΔn) : 30 mA, 300 mA
BEYAN ŞARTLI KISA DEVRE AKIMI: 6000 A

MODEL: KA3_x (x kutup sayısı 2 veya 4)
ANMA GERİLİMİ (Un) : 230 V-240V, 400 V-415V
KUTUP SAYISI: 2P - 4P
TİP: A VE AC
ÇALIŞMA ARALIĞI : -25°C + 40°C
ANMA ÇALIŞMA AKIMLARI (In) : 80A,100A
ÇALIŞMA FONKSİYONU: HAT GERİLİMİNDEN BAĞIMSIZ
ANMA ARTIK AKIMLARI (IΔn) : 30 mA, 300 mA
BEYAN ŞARTLI KISA DEVRE AKIMI: 6000 A

e-ımalı/e-signed

05.02.2019

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
HÜSEYİN CEMEK

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Tel: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

